

**Prüfzeugnis Nr. 99/12-963**

**Antragsteller**

HGM-Türenwerke Heinrich Grauthoff GmbH Brandstraße 71 - 77 D-33397 Rietberg	ASTRA Türen GmbH Turbenthal Astra Straße 1 - 10 D-39439 Güsten	TT-Türenfabrik Tösstalstraße 149 CH-8488 Turbenthal
--	---	---

**Bauart** Einflügelige einbruchhemmende Tür bestehend aus

- Holzfassungszarge oder
- Stahlzarge mit Schließlochverstärkung (Eckzarge oder Umfassungszarge) oder
- Blendrahmen aus Holzwerkstoff

und Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen in den Varianten gemäß Produktbezeichnung.

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>HGM/ASTRA 40-ET1</b>	<b>HGM/ASTRA 45-ET1</b>
	<b>HGM/ASTRA 40-ET1-SK1</b>	<b>HGM/ASTRA 45-ET1-SK1</b>
	<b>HGM/ASTRA 40-ET1-SK2</b>	<b>HGM/ASTRA 45-ET1-SK2</b>
	<b>HGM/ASTRA Rauchschutztür AHS Typ 10-ET1</b>	<b>HGM/ASTRA 45-ET1-SK3, Einfachfalz</b>

<b>Maße</b>	Türflügelgröße	ca. 1110 x 2110 mm
	Zargenfalzmaß	max. 1091 x 2108 mm
	Türflügelstärke	min. 39 mm

**Konstruktionsfuge** seitlich aufrecht max. 3,5 mm - oben quer ca. 4 mm - unten quer ca. 7 mm


**Angriffseite** Schließfläche (1) nach DIN 107

**Beschläge** WILKA-Einfachverriegelung Typ 6493 mit verlängertem Doppelstulp, Klasse 3 in Anlehnung an DIN 18251.  
Zwei zweiteilige SIMONS-Bänder Typ V 8037 WF S für Stahlzarge  
Typ V 4737 WF S für Futterzarge  
Typ V 4437 WF S für Blendrahmen  
sowie bandseitig zwei Falzluftbegrenzer. Alternative Beschläge (Schlösser und Bänder) sind den zugehörigen Prüfdokumenten zu entnehmen.  
Schutzbeschlag Widerstandsklasse ES 1 gemäß DIN 18257.  
Profilzylinder Klasse 2 gemäß DIN V 18254 mit Bohrschutz.  
Profilzylinder oder Schutzbeschlag mit Ziehschutz.

**Klassifizierung** Obige Bauart ist gemäß „Gutachtliche Stellungnahme“ vom 10.12.1999, 22.06.2001 sowie 20.05.2005 einbruchhemmend nach DIN V 18103 : 1992-03 in der Widerstandsklasse ET 1.

**Normbezeichnung** Tür **DIN 18103 - ET 1**

**Gültigkeitsdauer** Laufzeit der DIN V ENV 1627 : 1999-04



*Christian Kehrer*

i.V. Christian Kehrer, Dipl.-Ing.(FH)  
Prüfstellenleiter

**ift** Zentrum Türen, Tore, Sicherheit 20.05.2005

Die Einbauanleitung ist Bestandteil der Prüfdokumente.

*Robert Krippahl*

i.V. Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur

**ift** Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



® PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9  
D-83026 Rosenheim  
Tel. +49 (0) 8031 / 261-25100  
Fax +49 (0) 8031 / 251-25900  
www.ptc-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Anerkante Prüfstelle nach  
Landesbauordnung: BAY22



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH  
Brandstraße 71 - 79  
33397 Rietberg-Mastholte  
Tel. 02944 - 803-0  
Fax. 02944 - 803-29



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH  
Astra Straße 1-10  
39439 Güsten  
Tel. 039262 - 84-0  
Fax. 039262 - 219



licht & harmonie Glastüren GmbH  
Brandstraße 81  
33397 Rietberg-Mastholte  
Tel. 02944 - 9722-0  
Fax. 02944 - 9722-129